

çıkışında pH değerini maksimum **7 pH** ile iletkenlik değerini ise maksimum 600 mikrosiemens değeri olarak teslim edilen ürünün istenilen değerleri sağlayacağına dair yüklenici firma **1 sene** garanti vermelidir. Montaj sonrası merkezi su arıtma sistemini etkileyen herhangi bir olumsuz durum oluşması halinde ve hastane suyu analiz tahlillerinde uygun sonuç çıkması durumunda yüklenici firma gerekli kontrolleri yapacağını ve ürünün hastane tarafından uygun değerleri karşılamaması tespit edilmesi halinde ise ürünü yenisi ile değiştireceğine dair taahhüt verecektir.

3- BSP Sızdırmazlık Kiti

- 1- 4" NPT, BSP ya da muflu yapıları koruyucu ve sızdırmazlık sağlayıcı yapıda jel şeklinde olmalıdır.
- 2- Yüksek mukavemetli olmalı ve kırmızı, beyaz ya da gri renkte olmalıdır.
- 3- Kullanılacak alan ya da yüzeyde yaşlanma, büzülme, çatlama ve renk değiştirmeye karşı dayanıklı olmalıdır.
- 4- Sızdırmaz, yapıştırıcı, dolgu yapar özellikte olmalıdır.
- 5- Ozona, ultraviyole ışığına ve yüksek sıcaklığa (250°C) dayanıklı olmalıdır.
- 6- % 100 silikon polimer yapıda olmalıdır.

4- PVC Kit

Polivinilklorür PVC yapıda ve en az 32 mm ölçülerde tüm karbon tesisatı, 90° dirsek, tee ve bypass 32 mm küresel vanaları ile yenilenecektir.

Prof. Dr. Seyhan KÖRSAT
C.B.Ü. E. Tıp Fakültesi AD
Dip. Tes. No: 36583