

YANGIN BATTANİYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- KONU

Bu Teknik Şartname, C.B.Ü. Hafsa Sultan Hastanesi ihtiyacı olan “Yangın battaniyesi” satın alınmasında kullanılacaktır.

2- GENEL HUSUSLAR

2.1. İdare gerek gördüğü takdirde satın alınacak malzemeleri TSE veya benzeri resmi kurum ve kuruluşlara test masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere şartnamede belirtilen değerleri karşılayıp karşılamadığını test ettirilebilecektir.

2.2. Yüklenici malzemelerin teslimi anında malzemelerle ilgili bağımsız kuruluşlardan (laboratuvarlarda) alınmış, istenilen standarda ve /veya CE şanlarına uygun olduklarını belirten sertifikaları da verecektir.

2.3. Yüklenici, malzemelerin teslimi anında, Türkçe kullanım kılavuzu verilecektir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1 Yangın battaniyesi bukle dokulu cam elyaf malzemeden yapılmış olacaktır.

3.2 Kumaşın ağırlığı en fazla 500 g/m2 olacaktır.

3.3 Battaniyenin boyutları 100x200 cm ölçülerinde olacaktır.

3.4 Battaniyenin kenarları yüksek sıcaklığa dayanıklı, PTFE kaplı cam elyaf iplikle dikilmiş olacaktır.

3.5 Battaniyenin iki adet tutma cebi olacaktır.

3.6 Tutma cebi gri renkli cam elyaf kumaştan yapılmış olacaktır.

3.7 Tutma cepleri 100 cm'lik (kısa) kenara dikilmiş olacaktır.

3.8 Yangın battaniyesi TS EN 1869 sertifikalı olacaktır.

3.9 Yangın battaniyesi özel taşıma çantası içinde verilecektir.

3.10 Taşıma çantasının üzerinde şu ifadeler yer alacaktır:

- ✓ Battaniyenin TS EN 1869'a uygun olduğu
- ✓ Battaniyenin ölçüleri
- ✓ Büyük harflerle “YANGIN BATTANİYESİ” ifadesi

4 - GARANTİ

Malzemeler üretim, dikiş ve benzeri hatalara karşı kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yıl garantili olacaktır.

İş bu teknik şartname 2 sayfa olup 4 ana maddeden ibarettir.

Alper YAR

Sivil Savunma Sorumlusu