

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

30 KG KARBONDİOKSİTLİ YANGIN SÖNDÜRÜCÜ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alımı Yapılacak yangın söndürücü cihazların gövdesine en az 250 Bar Hidrostatik basınç testi yapılmış, gövdesine test tarihi yazılmış olmalıdır.
2. Gövde, 5 mm Tek Parça Dikişsiz Çelik Çekme metodu ile imal edilmiş ve Elektrostatik toz boya ile boyanmış olmalıdır.
3. Cihazların kontrollü çalışmasını sağlayan vana, emniyet ventili pirinçten imal edilmiş, CE belgeli olmalıdır.
4. Cihazlarımızın hortumlarını asmaya yarayan özel askı tertibatı bulunmaktadır.
5. Rahatlıkla taşınmasını sağlayan tekerlekli taşıma arabası olmalıdır.
6. 0.70 Mikron Ral 3020 Elektro Statik Toz Boya ile boyalı olmalıdır.
7. Basınçlı kaplar yönetmeliğine (97/23) uygun imal edilmiş olmalıdır.
8. Yüksek Basınca Dayanıklı yalıtkan ahşap saplı kırılmaz esnek hortum takımına sahip olmalıdır.
9. Cihazın içerisindeki 30 kg ağırlığında, %99.9 Saflıkta Co2 Gazı bulunmalı ve -22 + 60 derece çalışma ortamında çalışabilmelidir.
10. 4 süre ile garanti kapsamında olmalı ve senede en az 1 kere firmanın teknik elemanı tarafından kontrolleri yapılmalıdır.
11. Garanti süresi içerisinde dolum hatalarından dolayı kendiliğinden boşanan ve mühür ihtiva eden cihazlar firma tarafından ücretsiz doldurulacaktır.
12. Karbondioksit gazlı arabalı söndürücü; B, C sınıfı yangınlara özellikle parlayabilir sıvılar, elektrik tehlikelerini de kapsayan kullanımına uygun özellikte olmalıdır.
13. Cihazlar EN 1866-1, EN 1866-3, PED CE(97/23/EC) onaylı belgelere olmalıdır.
14. Firmalar; teklifleri ile birlikte TSE'den alınmış Hizmet yeterlilik belgelerini ibraz edeceklerdir.
15. Hortumların iç ve dış kaplaması uygun nitelikte TPE(Termoplastik Elastomer) kullanılarak üretilmiş olacak ve et kalınlığı homojen olacaktır. İç ve dış kaplama; hava şartlarının ve mevsimsel değişikliklerin yaşlandırıcı etkilerine , düşük hava sıcaklıklarına, solventlere, yağlara, ozonun yaşlandırıcı etkilerine, zayıf asitlere ve bazlara, sudaki kireç, klor , çamur ve tortunun kimyasal etkilerine ve deterjanlara karşı dayanıklı olacaktır.
16. Firmalar şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek kaşeleyip imzalayacaklar. Kabul etmeyenlerin teklifleri dikkate alınmayacaktır.
17. Firma teklif sırasında, Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belgeyi idareye teslim etmelidir. (Teklif veren firmanın kendi şirketi adına)
18. Teklif veren firmalarda ISO 9001: 2000 Kalite Belgesi ve CE (Avrupa Standartlarına Uygunluk Belgesi) Sertifikaları aranacaktır.
19. Yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması durumunda fatura bedeli ücretini faize ile ödemeyi yüklenici firma kabul etmiş sayılır.

ALPER YAR
SİVİL SAVUNMA AMİRİ

